



Перв. примен.	Справ. №	Погр. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Погр. и дата	Инв. № подл.



Номенклатура крюков Энерготэк ККН				
Наименование	Максимальный диаметр кабеля D, мм	Высота крюка H, мм	Ширина крюка B, мм	Максимальная нагрузка, кг
Крюк Энерготэк ККН P1-9	9	111	34	80
Крюк Энерготэк ККН P1-18	18	122	43	140
Крюк Энерготэк ККН P1-28	28	133	54	180
Крюк Энерготэк ККН P1-38	38	143	65	180
Крюк Энерготэк ККН P1-50	50	155	74	210
Крюк Энерготэк ККН P1-68	68	179	97	310
Крюк Энерготэк ККН P1-80	80	191	107	380
Крюк Энерготэк ККН P1-100	100	213	132	380

Крепление крюка к несущему основанию осуществляется при помощи метиза, диаметром не более 16 мм

					Крюк Энерготэк ККН			
Изм	Лист	№ докум.	Погр.	Дата	Для крепления гофрированных труб, кабелей	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:1
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов	
Н.контр.								
Утв.								